

Cronaca dell'incidente alla Centrale Idroelettrica di Bargi

Impianto di accumulazione **Suvina-Brasimone**) avvenuta alle 14.30 del pomeriggio del:

9 Aprile 2024.



Il resto del Carlino

Vigili del fuoco

La centrale di accumulazione Bargi (Camugnano) è stata realizzata nel 1975 da ENEL ed è costituita da due gruppi turbogeneratori di pompa turbina monostadio reversibili verticali da ca. 170 MW ciascuno forniti rispettivamente da De Pretto Escher- Wyss e Riva Calzoni .

La centrale fa parte del gruppo di impianti di generazione strategici per la riaccensione della rete elettrica nazionale.

Dei due gruppi speculari: il N° 1 aveva terminato i collaudi mentre il gruppo 2 era in fase terminale di collaudo di una “manutenzione programmata straordinaria” a cui partecipavano le migliori aziende del settore :

- **Siemens** per la parte quadri di automazione e trasformatori : adeguamento ,
- **ABB** per il generatore/motore : sistema di eccitazione ,
- **Voith** per la pompa-turbina : sostituzione Regolatore

*L'intervento era mirato a rendere i due gruppi di produzione in regola con il nuovo codice di di **Capacity- Market** che prevede la dichiarazione di disponibilità in termini di potenza a GSE.*

L'intervento era un aggiornamento tecnologico programmato dal 2022.

L' "esplosione/scoppio", incendio crollo del soffitto e allagamento **di un alternatore all'8° piano con acqua fino al settimo**, è avvenuta a ca. **40 ?** metri sotto il livello del lago di Suviana durante le prove di collaudo di **Messa in Servizio**

Sono stati trovati pezzi da macchinario fino ai piani superiori **?**

Il solaio tra l'ottavo e nono piano è collassato, entra acqua ... forse ha ceduto qualche tubazione di arrivo **raffreddamento turbina** , e si sta svuotando la condotta ?

I piani-9 e -10 si sono allagati



10/Aprile

Il responsabile dei VdF **Francesco Notari** ha dichiarato alla trasmissione "5 minuti di Vespa" che si è verificata un'esplosione ha distrutto la parte di edificio con turbina e generatore, si è allagato il piano (-9) ed il piano (-8). Recuperate due vittime al piano (-8).

Il Ceo di EGP Ing. **Salvatore Barnabei** nel rispondere ad un'insinuazione di un sindacalista ha mostrato durante l'intervista 5 minuti di Bruno Vespa un documento del 2022 nel quale il sindacato si complimentava per la politica di sicurezza messa in opera da EGP. "Non c'è nessuna catena di subappalti le aziende hanno scelto in autonomia".

11/Aprile

E' stata messa in sicurezza una condotta che rischiava, in caso di rottura di una valvola, di far travolgere i soccorritori dall'acqua.

Sono stati prelevati gli oli presenti nella vasca al centro delle operazioni e poi sono entrate in campo le pompe idrovore, per eliminare l'acqua che dalla notte scorsa entrava nella centrale. Per aiutare i pompieri, Enel ha anche abbassato il livello del bacino di Suviana di almeno un metro, anche se non è escluso che poi abbia proseguito.

12-13 Aprile

Completate le ricerche nel lago di Suviana con il ritrovamento dell'ultimo disperso Vincenzo Garzillo. Si spera di capire dal recupero dei dati dal sistema SCADA.

Le sette vittime recuperate sono:

-Vincenzo Franchina, 36 anni, Messinese

-Mario Pisani (ex Enel), 73 anni, Trentino esperto d'impiantistica (azienda indipendente)

-Pavel Petronel Tanase, 45 anni, Rumeno (lavoratore esterno)

-Adriano Scandellari 57 anni (EGP -O&M) da poco insignito con stella al merito per lavoro.

-Paolo Casiraghi, 59 anni (ABB), Milanese, tecnico ABB

-Alessandro D'Andrea, 37 anni, (VOITH di Cinisello Balsamo) Pisano

-Vincenzo Garzillo, 68 anni (ex Enel) esperto di Centrali Idro richiamato da Presenzano

Tra i 5 feriti anche Stefano Bellabona (esperto avviamentista di società indipendente)

[Riferimenti ripresi dalle cronache di vari quotidiani L.M. 15-04-2022](#)